

Tarifs p. 331

## VINY-THERM

Flexible PVC basse pression isolé thermiquement



**APPLICATION**  
Réseaux VMC  
double flux



**MATÉRIAU**  
PVC  
Laine minérale



**RACCORDEMENT**  
RM / Bande PVC /  
Collier plat



**ACCÈS PRODUIT EN LIGNE**

> Réseau acoustique > Conduits et accessoires  
> Conduits flexibles vinyl



TOP COMPTOIR



AIR EXPRESS

### AVANTAGES

- Conduits très souples : mise en œuvre simplifiée.
- Isolation thermique : idéal pour les installations double flux.
- Économique.

### GAMME

- Diamètres 80, 100, 125, 160 et 200 mm.

### APPLICATION / UTILISATION

- Raccordement de ventilation en basse pression.
- Conçu pour les installations de VMC double flux.

### CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Conduit calorifugé constitué :
  - d'un conduit intérieur souple en PVC gris supporté par une armature hélicoïdale en fil d'acier.
  - d'un matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur (16 kg/m<sup>3</sup>).
  - d'un pare vapeur extérieur constitué d'un film polyéthylène.

### CONDITIONNEMENT

- Longueurs de 6 mètres compactés sous filet.

### TEXTE DE PRESCRIPTION


- Disponible sur [www.france-air.com](http://www.france-air.com), rubrique Espace Pro.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE


- **Limites d'utilisation**
  - Température : - 10 °C à + 70 °C.
  - Pression maximale : 1 200 Pa.
- **Conductivité thermique : 0,641 m<sup>2</sup>.K/W.**

### MONTAGE ET RACCORDEMENT


- Le raccordement s'effectue par simple emboîtement sur la virole du plénum ou sur le col du diffuseur, et à l'aide d'un raccord mâle pour le raccordement entre 2 gaines. L'étanchéité du conduit et du pare-vapeur est obtenue avec du ruban adhésif type bande PVC.



1. Repoussez la laine de verre entre le conduit et le pare-vapeur sur environ 70 mm.



2. Resserrez le pare-vapeur sur le conduit avec du ruban adhésif comme indiqué sur le schéma.



3. La fixation est réalisée par un collier de serrage placé sur le ruban adhésif.